



## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL' IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Art.7 Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 e successive integrazioni

Rilasciata da:

ACOFFICE DI ALFONSO COSTA

Relativa all'impianto installato nei locali siti in:

Via CASERTA n° 26 scala \_\_\_\_\_ piano \_\_\_\_\_ int. \_\_\_\_\_

comune Santa Croce Camerina provincia RG

sezione A foglio 30 particella 55 subalterno 46584

proprietario MAURIZIO VANELLONE Via FILIPPO TURATI 158 Ragusa (RG)

committente MAURIZIO VANELLONE

descrizione INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE

ACOFFICE DI ALFONSO COSTA P.IVA 01229400880 Tel. 0932-624174 Email ACOFFICE@ACOFFICE.IT



ACOFFICE DI ALFONSO COSTA

P.IVA 01229400880

Telefono: 0932-624174

Email: ACOFFICE@ACOFFICE.IT

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL' IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE**

Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 e DM del 19 maggio 2010

**Allegato I**  
(di cui all'Art. 7)

Il Sottoscritto ALFONSO COSTA

titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) ACOFFICE DI ALFONSO COSTA

operante nel settore RISCALDAMENTO-COND-ELETTRICO-GAS con sede in Via GIOVANNI PASCOLI

n° 56 Comune Ragusa (prov. RG) tel. 0932-624174

P. IVA 01229400880 Email ACOFFICE@ACOFFICE.IT

iscritta nel registro delle ditte (DPR 7/12/1995, n. 581) della camera C.I.A.A. di Ragusa n° CSTLNS69P11G273J

iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (L. 8/8/1985, n. 443) di Ragusa n° 37050

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica): INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE

Nota - per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato dalla 1a - 2a - 3a famiglia; GPL dareipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

inteso come:  nuovo impianto  trasformazione  ampliamento  manutenzione straordinaria

altro (1) INSTALLAZIONE SU IMPIANTO ESISTENTE

Commissionato da: MAURIZIO VANELLONE

installato nei locali siti nel Comune di: Santa Croce Camerina prov. RG

Via CASERTA n° 26 scala \_\_\_\_\_ piano \_\_\_\_\_ int. \_\_\_\_\_

sezione A foglio 30 particella 55 subalterno 46584

di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale, indirizzo) MAURIZIO VANELLONE Via FILIPPO TURATI 158 Ragusa (RG)

in edificio adibito ad uso:  industriale  civile  commercio  altri usi

**DICHIARA**

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è statodestinato l'edificio, avendo in particolare:

rispettato il progetto ai sensi redatto dell'art. 5 da (2) \_\_\_\_\_

seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3) UNI EN 378, UNI 412CEE

installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (art. 5 e 6)

controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

**Allegati obbligatori:**

progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);

relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);

schema di impianto realizzato (6);

riferimento di dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti (7);

copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;

attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8).

**Allegati facoltativi: (9)**


\_\_\_\_\_

**DECLINA**

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenza di manutenzione o riparazione.

Il responsabile tecnico

data 02/01/2024

  
(timbro e firma)



AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (10):

Il Cliente

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

(firma per ricevuta)

**Legenda:**

- 1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con altro si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- 2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
- 3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- 4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera.  
Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- 5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.  
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.  
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione:  
4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
- 6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).  
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.  
Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
- 7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.  
Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6).  
Nel caso in cui parti dell'impianto siano predisposte da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
- 8) Se nell'impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.
- 9) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.
- 10) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 7.  
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

**Sez. III: Tipologia dei prodotti impiegati****Quadro B: Materiali e componenti utilizzati**

Dichiaro che i materiali, le tubazioni, le giunzioni, i raccordi ed i pezzi speciali utilizzati sono previsti dalla norma di installazione:

 **UNI: 412CEE** \_\_\_\_\_ **Altro:** (attestati, marchi e/o certificati di prova ecc.): \_\_\_\_\_**Elenco materiali/pezzi speciali - Impianto idrico e climatizzazione (riscaldamento, condizionamento ecc.)**

Rif.	Ubicazione	Componente	Costruttore	Matricola	Materiale	Quantità (n°)	Diametro (pollici /mm)	Lunghezza (m)	Installazione	Attestati/ Marchi/ Certificati di prova
		STAFFA CLOCK			Acciaio	1			A vista	
		Supporto fisso	STAFFA UNIVERSALE CLOCK		Acciaio	1			A vista	

Dichiaro che i materiali sono conformi a quanto previsto dagli art. 5 e 6 del Decreto 22/01/08 n. 37 in materia di regola dell'arte e compatibili con gli ambienti di installazione.

**Note:** \_\_\_\_\_

**ALLEGATI OBBLIGATORI**

Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 e DM del 19 maggio 2010

Prot. n° **0002-2024**

Impresa / Ditta: ACOFFICE DI ALFONSO COSTA  
Titolare: ALFONSO COSTA  
Responsabile Tecnico: GIUSEPPE ANTOCI


**Sez. IV: Verifica della tenuta/collaudo**

Dichiaro di aver effettuato con esito positivo la prova di:

Note:

data 02/01/2024

Il responsabile tecnico



(timbro e firma)

Il Cliente

(firma per ricevuta)

Impresa / Ditta: ACOFFICE DI ALFONSO COSTA  
 Titolare: ALFONSO COSTA  
 Responsabile Tecnico: GIUSEPPE ANTOCI

**Allega la seguente relazione tecnica:**

**OGGETTO: RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DEL MATERIALE UTILIZZATO**

Installazione di climatizzatore ZEPHIR MOD.ZER 12000 MY23 ad alta efficienza energetica relativo all'appartamento adibito ad uso per civile abitazione di proprietà di VANELLONE MAURIZIO sito in via Caserta N.26- 97017 Santa Croce Camerina (Rg)

La sottoscritta Ditta AC.OFFICE DI ALFONSO COSTA con sede a Ragusa in Via G.Pascoli 56, P.Iva N. 01229400880, Cf.CSTLNS69P11G273J

**D I C H I A R A**

Ai sensi del Decreto n.37 del 22/01/08, che i lavori sono stati eseguiti in conformità alle norme UNI 412CEE , garantendo alle persone interessate all'esercizio del locale un livello di sicurezza ottimale.

- Il prodotto ed i componenti dell'impianto di climatizzazione sono conformi a quanto previsto dall'art. 7 della suddetta legge;
- La marca del materiale utilizzato, climatizzatore ZEPHIR MOD.ZER 12000 MY23 della ditta TECNOMAT è garantita dal marchio di qualità IMQ ed in conformità alle vigenti norme UNI;
- Il materiale utilizzato è idoneo all'ambiente di installazione ed alle condizioni di esercizio;
- L'impianto realizzato riguarda solo l'installazione del climatizzatore pertanto la parte integrante dell'impianto di distribuzione della rete elettrica con eventuali altri utilizzatori finali non risulta oggetto della presente dichiarazione, inoltre è stato controllato ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo ad esclusione degli altri utilizzatori finali.
- Declina ogni responsabilità per il mancato adeguamento della parte di impianto che non forma oggetto dell'intervento.

Ragusa li 02/01/2024

IL COMMITTENTE      LA DITTA



**OGGETTO: SCHEMA DI IMPIANTO REALIZZATO**

Installazione di climatizzatore ZEPHIR MOD.ZER 12000 MY23 ad alta efficienza energetica relativo all'appartamento adibito ad uso per civile abitazione di proprietà di VANELLONE MAURIZIO sito in via Caserta N.26- 97017 Santa Croce Camerina (Rg)

La presente relazione ha lo scopo di descrivere l'esecuzione dei lavori relativi alla sostituzione dei climatizzatori nell'edificio in oggetto.

I lavori sono stati eseguiti in conformità alle vigenti norme UNI 412CEE nonché alla legislazione vigente in materia, garantendo alle persone interessate all'esercizio del locale un livello di sicurezza ottimale.

**APPARECCHI UTILIZZATORI ALIMENTATI DALL'IMPIANTO IN OGGETTO**

1) Climatizzatore ZEPHIR MOD.ZER 12000 MY23 ditta TECNOMAT di Ragusa con portata termica di 3.5Kw, con le seguenti caratteristiche:

Capacità 3400W in raffreddamento  
 Capacità 3430 W in riscaldamento

ACOFFICE DI ALFONSO COSTA P.IVA.01229400880 Tel. 0932-624174 Email ACOFFICE@ACOFFICE.IT

Potenza nom.freddo 1053W  
Potenza nominale a caldo 953W  
Rumorosità 62db  
Peso unità esterna 24kg  
Gas R32  
Quantità gas .57  
EER 3.23  
COP 3.71  
CLASSE ENERGETICA A++/A


DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI

I lavori in oggetto riguardano esclusivamente l'installazione del climatizzatore pertanto la parte integrante dell'impianto di distribuzione con eventuali altri utilizzatori finali non risultano oggetto della presente dichiarazione.

02/01/2024

IL COMMITTENTE      LA DITTA


\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

Il responsabile tecnico

Il Cliente

data      02/01/2024

  
\_\_\_\_\_

(timbro e firma)

\_\_\_\_\_

(firma per ricevuta)